

قد لا يكون المشغلون من الفئة أ هم الأشخاص المسؤولون مباشرة عن مهمة ما ولكنهم في النهاية مسئولون عن ضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. وسيشمل هذا ما يلي:

- التمتع بالمعرفة العامة عن كيفية منع الانسكاب ومنع فرط الملء واكتشاف التحرر والوقاية من التآكل والاستجابة للطوارئ والإبلاغ عن التحرر المؤكد والمحتمل وتوافق المنتجات ومتطلبات التوثيق للمسؤولية المالية ومتطلبات الإخطارات ومتطلبات الإقفال المؤقت/الدائم.
- إدارة الموارد والموظفين
- تحديد تكاليف العمل
- القدرة على صنع قرارات مبنية على علم

يتأكد المشغلون من الفئة أ أيضاً من إكمال المهام التالية بطريقة تحقق الالتزام

- تدريب الأفراد المناسبين
- التشغيل والصيانة اللازمة لنظام الخزانات الأرضية
- الحفاظ على السجلات المناسبة، فقد تحتاج إلى الاحتفاظ بنسخ لجميع السجلات
- الاستجابة المناسبة لجميع حالات الطوارئ التي سببتها عمليات التحرر أو الانسكابات

يتولى المشغل من الفئة ب مسؤولية الأنماط اليومية لكل من التشغيل والصيانة وحفظ السجلات وإعلام الأفراد المناسبين عند الحاجة إلى إجراء الإصلاحات أو الصيانة. وبالتالي فهم يراقبون ما يلي ويحافظون عليه ويتأكدون منه:

- الالتزام بمتطلبات كتابة التقارير وحفظ السجلات وطريقة اكتشاف التحرر.
- الالتزام بمتطلبات كتابة التقارير وحفظ السجلات ومعدة منع التحرر.
- توافق جميع المعدات ذات الصلة مع معايير الأداء.
- تدريب الأفراد المناسبين للاستجابة جيداً إلى حالات الطوارئ التي تسببها عمليات التحرر أو الانسكابات من نظام الخزانات الأرضية في المنشأة.

إذا كان هناك فرد (أفراد) في موقع منشأة الخزانات الأرضية، فيجب أن يكون أحد الأفراد الموجودين في الموقع مشغلاً من الفئة ج متى يتم تشغيل المنشأة. ويجب وضع كتيب للعلامات أو الإرشادات إذ أنه من المتوقع أن يرجع إليه المشغل من الفئة ج أثناء دورة عمله العادية.

وعلى الأقل، يجب أن يضم الكتيب ما يلي:

1. دور الموظف في الاستجابة إلى حالات الانسكاب وفرط الملء، و
2. إجراءات التعامل مع التحذيرات والإنذارات والاستجابة من وحدة اكتشاف التسريب (إن وجد)، و
3. اسم ورقم جهة الاتصال في حالات الطوارئ ومراقبة الإنذارات من المعدات، و
4. أرقام وحدات الطوارئ المحلية، و
5. وجود تعليمات للبقاء على مسافة آمنة من أي مخاطر محتملة.